

2025年10月31日

各 位

会 社 名 チ ッ ソ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 山田 敬三
問合せ先 総務部長 宗 昭浩
T E L (03) 3243-6375

当社連結子会社における火災事故発生に関するお知らせ

2025年10月30日（木）に当社連結子会社であるJNC株式会社 水俣製造所 竹の川発電所において、停止している発電設備の復旧作業中に火災事故が発生いたしました。

近隣住民の皆様、関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。
現時点で判明しております事故の概要は以下のとおりです。

記

1. 発生場所

JNC株式会社 水俣製造所 竹の川発電所
（熊本県球磨郡五木村甲字竹ノ川 4946 番地 1）

2. 発生日時

2025年10月30日（木）午後1時30分頃

3. 発生の原因及び経過

2022年9月発生の台風14号の被害を受けた発電設備の復旧作業中、JNC株式会社の協力会社により発電機内部を洗浄中に、隣の作業場でグラインダー作業を行ったところ、洗浄液スプレーに含まれる成分に着火したものと考えられます。詳細な原因は調査中ですが、早急に再発防止策を策定し、安全に万全を期す体制を構築してまいります。

4. 被害状況

- 1) 人的被害：JNC株式会社の協力会社の従業員3名が、火傷により病院で治療を受けております。
- 2) 物的被害：当該発電所は現在運転停止中ですが、建屋等への類焼はございませんでした。

5. 業績に与える影響

今回の火災による連結業績への影響につきましては現在調査中ではありますが、今後、開示すべき事項が判明した場合は速やかに開示いたします。

以上